

### Informationen zur neuen Prüfnorm EN 1634

gültig ab 01.07.2015

#### Erläuterung der neue Bezeichnung

**E I 2 30 S<sub>200</sub> C 5**

- ▶ 0 – 5 ... Anzahl der Schließzyklen (0 = 0, 1 = 500, 2 = 10.000, 3 = 50.000, 4 = 100.000, 5 = 200.000)
- ▶ Selbstschließvermögen (Türschließer)
- ▶ rauchdicht bei Umgebungstemperatur und bei +200 °C
- ▶ Feuerwiderstandsdauer in Minuten (15, 30, 45, 60, 90, 120)
- ▶ 1 ... Messbereich der Isolation am Türblatt, Abstand 25 mm vom Rand  
▶ 2 ... Messbereich der Isolation am Türblatt, Abstand 100 mm vom Rand
- ▶ Isolation (Begrenzung der Oberflächentemperatur an der feuerabgekehrten Türseite)
- ▶ Raumabschluss (Verhinderung der Flammenausbreitung)